



Sehr geehrter Verbraucher,

nachfolgend geben wir Ihnen die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts vom **26.06.2020** zur Trinkwasseruntersuchung auf Arsen bekannt, vorgenommen durch: Institut für Umweltanalytik, Möhrendorf

Probenkennzeichnung

Probenart: Trinkwasser Hemhofen - Röttenbach
Mischwasser (eigen : Adelsdorf = 1:1)
Bezeichnung: Ortsnetz Hemhofen / Ortsnetz Röttenbach
Laboreingang: 18.06.2020

Probenahme

Versorgungsgebiet: Hemhofen - Röttenbach
Probenehmer: Hr. Riedelmeier
Probenahme: 18.06.2020

Parameter	Symbol	Einheit	Grenz- wert	Mess- wert
Probenahmeort:				
Auslauf HB Aischer Berg				
91334 Hemhofen				
Arsen	As	mg/l	0,010	0,0024

Parameter	Symbol	Einheit	Grenz- wert	Mess- wert
Probenahmeort:				
Auslauf HB Rote Marter				
91341 Röttenbach				
Arsen	As	mg/l	0,010	0,0029