



Sehr geehrter Verbraucher,

nachfolgend geben wir Ihnen die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts vom **02.09.2021** zur Trinkwasseruntersuchung auf Arsen bekannt, vorgenommen durch: Institut für Umweltanalytik, Möhrendorf

Probenkennzeichnung

Probenart: Trinkwasser Hemhofen - Röttenbach
Mischwasser (eigen : Adelsdorf = 1:1)
Bezeichnung: Ortsnetz Hemhofen / Ortsnetz Röttenbach
Laboreingang: 30.08.2021

Probenahme

Versorgungsgebiet: Hemhofen - Röttenbach
Probenehmer: Hr. Dürrbeck
Probenahme: 30.08.2021

Parameter	Symbol	Einheit	Grenz- wert	Mess- wert
Probenahmeort:				
Rathaus Hemhofen				
Blumenstraße 25, 91334 Hemhofen				
Arsen	As	mg/l	0,010	0,0068