ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDEN HEMHOFEN UND RÖTTENBACH

Sehr geehrte Verbraucher,

nachfolgend geben wir Ihnen die Ergebnisse des vorliegenden Prüfberichts vom 10.03.2026 zur Trinkwasseruntersuchung auf Arsen bekannt, vorgenommen durch: Institut für Umweltanalytik, Möhrendorf

Probenkennzeichnung

Probenart: Trinkwasser
Bezeichnung: Ortsnetz Röttenbach: Mischwasser der Hemhofener Brunnen u. Adelsdorfer Wasser
Laboreingang: 04.03.2026

Probenahme

Probenahmeort: Kindergarten Blumenstr. 34, 91334 Hemhofen
Versorgungsgebiet: Hemhofen - Röttenbach
Probenehmer: Hr. Dürrbeck, WZVB
Entnahmestelle: Zapfhahn
Probenahme: 04.03.2026, 08:15 Uhr

Parameter	Symbol	Einheit	**Grenz-** wert	**Mess-** wert
DIN EN ISO 17294-2:17/01				
Arsen	As	mg/l	0,010	0,0097

Beurteilung

Die Arsengehalte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.